



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ягульская средняя общеобразовательная школа»

СОГЛАСОВАНА

Председатель ПК школы

 Данилова Т.В.
Протокол № 5 от 01.12.2020 г.

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора школы
от 30.12.2020 г. № 1128
 И.С.Ларионова



ИНСТРУКЦИЯ
по требованиям пожарной безопасности при установке
новогодних елок

ИОТ №1.4

ИНСТРУКЦИЯ

по правилам пожарной безопасности при устройстве новогодних елок ИОТ №1.4

1. Помещения, в которых проводятся новогодние елки, должны иметь не менее двух выходов наружу или через лестничные клетки. Проведение новогодней елки допускается в помещениях, расположенных не выше второго этажа.
1. Количество мест в помещениях, предназначенных для проведения новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. м на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.
2. Запрещается проведение елок в тех школьных и других зданиях, которые не отвечают установленным требованиям пожарной безопасности.
3. Коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначенные для эвакуации людей, должны быть свободными. Двери из помещений во время проведения елки запрещается закрывать на замки или трудно открываемые запоры.
4. Окна помещений не должны иметь глухих металлических решеток, на время проведения массовых мероприятий окна нельзя закрывать ставнями.
5. Ответственными за проведение массовых мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности при проведении праздников новогодней елки являются руководители школьных, детских, лечебных и др. учреждений.
6. На время проведения массовых мероприятий должно быть установлено обязательное дежурство членов местной добровольной пожарной дружины.
7. Помещение должно быть обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями, ведрами с водой, ящиками с песком и лопатами), сосредоточенными в помещении, смежном с тем, где проводится мероприятие.
8. Ответственные за проведение праздника елки перед началом должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности в пожарном отношении и в обеспечении помещений первичными средствами пожаротушения.
9. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классный руководитель или воспитатель. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара.
10. При проведении елки не разрешается устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание.
11. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке, бочке с песком) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка. При отсутствии в помещении электрического освещения игры и танцы у елки должны проводиться только в дневное время.
12. Воспрещается украшать елку целлулоидными и другими легкогораемыми игрушками, обкладывать подставку и ветки елки ватой, не пропитанной огнезащитным составом.
13. Украшать елку иллюминацией может только опытный электромонтер. Иллюминация елок должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением электротехнических правил; при пользовании электрическим током от осветительной сети без понижающего трансформатора могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 в; электропровода, питающие лампочки елочного украшения, должны иметь надежную изоляцию. При неисправности иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) ее необходимо немедленно выключить.

14. При проведении праздника елки запрещается: зажигать в помещении разного рода фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, пользоваться хлопушками; гасить полностью свет в помещении во время проведения елки.

15. Помещение, где проводится праздник новогодней елки, должно быть обеспечено аварийным освещением (аккумуляторные фонари, карманные фонарики).

Заместитель директора
по безопасности образовательного процесса



И.Д.Ичетовкин